

Broj: 01-01.3-6432-8/20 S.L.
Datum: 05.10.2020. godine

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH" broj 39/14), te člana 15. Pravilnika o javnim nabavkama JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar i preporuke Komisije za javne nabavke konstatirane u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda broj: 01-01.3-6432-7/20 S.L. od 02.10.2020. godine direktor Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar donosi sljedeću:

**ODLUKU
o poništenju
u otvorenom postupku**

I

Poništava se otvoreni postupak javne nabavke broj: 01-01.3-6432/20 S.L. od 09.07.2020. godine, koji se odnosi na pružanje usluga: "**Redovno održavanje dizel električnih agregata i UPS uređaja**", u skladu s članom 69. stav (2) tačka d) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH" broj 39/14 u daljem tekstu Zakona), jer nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva.

II

Ponuda ponuđača Energoinvest – SUE d.d. Sarajevo se odbija kao neprihvatljiva u skladu sa članom 68. stav (1) Zakona, jer Ponuđač ne ispunjava kvalifikacione uvjete tehničke i profesionalne sposobnosti iz člana 50. Zakona;

Ponuda ponuđača konzorcij: "EDING TELECOM" Društvo za proizvodnju i usluge d.o.o. Sarajevo (nosilac konzorcija) i "REAP" d.o.o. Istočno Sarajevo (član konzorcija) se odbija kao neprihvatljiva u skladu sa članom 68. stav (1) Zakona, jer Ponuđač ne ispunjava kvalifikacione uvjete tehničke i profesionalne sposobnosti iz člana 50. Zakona, te u skladu sa članom 68. stav (4) Zakona, jer ponuda nije potpuna i ne ispunjava zahtjeve iz tenderske dokumentacije;

III

Ugovorni organ je pokrenuo otvoreni postupak broj: 01-01.3-6432/20 S.L. po Obavještenju o nabavci broj: 266-1-2-221-3-161/20 objavljenom na Portalu javnih nabavki dana 23.07.2020. godine. Za ovaj postupak je predviđeno sklapanje okvirnog sporazuma sa jednim ponuđačem na period od tri godine. Na osnovu Obavještenja o nabavci i tenderske dokumentacije zakazano je javno otvaranje ponuda dana 19.08.2020. godine u 11:30 sati u prostorijama JP Autoceste Federacije B i H d.o.o. Mostar, Adema Buća 20, Mostar. Komisija je konstatirala da su ponude dostavila 2 (dva) ponuđača, što je konstatirano u Zapisniku o otvaranju ponuda. Za ovaj postupak **je bilo predviđeno provođenje e-aukcije**, prema Pravilniku o uslovima i načinu korištenja e-aukcije ("Službeni glasnik BiH" broj 66/16).

IV

U skladu sa članom 70. stav (6) Zakona JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar će ovu Odluku objaviti na svojoj internet stranici: www.jpautoceste.ba i to istovremeno s upućivanjem Odluke ponuđačima koji su učestvovali u postupku nabavke.

O b r a z l o ž e n j e



Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar je u skladu sa članom 18., članom 25. i članom 32. Zakona, pokrenulo otvoreni postupak broj: 01-01.3-6432/20 S.L. za pružanje usluga: "Redovno održavanje dizel električnih agregata i UPS uređaja". Na Portalu javnih nabavki objavljeno je Obavještenje o nabavci 266-1-2-221-3-161/20 dana 23.07.2020. godine. Kriterij za dodjelu ugovora je „najniža cijena“.

Na osnovu Obavještenje o nabavci i tenderske dokumentacije zakazano je javno otvaranje ponuda dana 19.08.2020. godine u 11:30 sati u prostorijama JP Autoceste Federacije B i H d.o.o. Mostar, Adema Buća 20, Mostar. Komisija je konstatala da su svoje ponude dostavila 2 (dva) ponuđača, što je konstatirano u zapisniku o otvaranju ponuda u skladu sa Zakonom.

Komisija je prema članu 65. Zakona pristupila pregledu i ocjeni ponuda, što je evidentirano u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda, koji je sastavni dio ove Odluke.

Za ovaj postupak **je bilo predviđeno provođenje e-aukcije**, prema Pravilniku o uslovima i načinu korištenja e-aukcije ("Službeni glasnik BiH" broj 66/16).

Shodno prijedlogu i preporuci Komisije za javne nabavke poništava se otvoreni postupak javne nabavke za pružanje usluga: "**Redovno održavanje dizel električnih agregata i UPS uređaja**" u skladu s članom 69. stav (2) tačka d) Zakona, jer nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva.

Ponuda ponuđača Energoinvest – SUE d.d. Sarajevo se odbija kao neprihvatljiva u skladu sa članom 68. stav (1) Zakona, jer Ponuđač ne ispunjava kvalifikacione uvjete tehničke i profesionalne sposobnosti iz člana 50. Zakona;

Ponuda ponuđača konzorcij: "EDING TELECOM" Društvo za proizvodnju i usluge d.o.o. Sarajevo (nosilac konzorcija) i "REAP" d.o.o. Istočno Sarajevo (član konzorcija) se odbija kao neprihvatljiva u skladu sa članom 68. stav (1) Zakona, jer Ponuđač ne ispunjava kvalifikacione uvjete tehničke i profesionalne sposobnosti iz člana 50. Zakona, te u skladu sa članom 68. stav (4) Zakona, jer ponuda nije potpuna i ne ispunjava zahtjeve iz tenderske dokumentacije;

Shodno navedenom ugovorni organ je prihvatio prijedlog Komisije i donio Odluku kao u dispozitivu.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se uputiti žalba u roku od deset (10) dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se izjavljuje ugovornom organu u pisanoj formi direktno, elektronskim putem ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka, a koji ne može biti manji od tri.

Prilog:

- Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

**izvršni direktor
za upravljanje i održavanje:**

.....
Marin Jelčić, dipl.ing.saob.

direktor:

.....
Adnan Terzić, dipl.ing.

Dostaviti:

- ponuđačima koji su predali ponude
- web stranica preduzeća
- a/a



Identifikacijski broj 4227691540005 PDV broj 227691540005
Glavni račun: Union banka Sarajevo 1020010000014039
Transakcijski račun: Raiffeisen bank dd Sarajevo, glavna filijala Mostar 1610200062470038
Federalna taksa za korištenje autoceste: 1610200062470232 i 3386902296565422
Naknada za korištenje cestovnog zemljišta: 1610200062470135 i 3386902296565459
Registровано u Općinskom sudu u Mostaru, MBS 58-01-0179-10

Broj: 01-01.3-6432-7/20 S.L.

Datum: 02.10.2020. godine

Sastanci održani 19.08.2020., 08.09.2020 i. 02.10.2020. godine u prostorijama JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar.

Ugovorni organ je pokrenuo otvoreni postupak za dostavu ponuda koji se sprovodi u skladu sa članom 25. Zakona o javnim nabavkama. Javnom nabavkom je predviđeno sklapanje okvirnog sporazuma sa jednim ponuđačem koji zadovoljava kriterije za izbor. Okvirni sporazum se sklapa za razdoblje od tri (3) godine.

Sastancima prisustvuju sva tri člana komisije imenovane rješenjem broj: 01-01.3-6432-3/20 S.L. od 23.07.2020. godine.

U skladu sa članom 65. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), članom 18. Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponuda i članom 14. Pravilnika o javnim nabavkama JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, Komisija dostavlja:

ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA u otvorenom postupku

- a) **Naziv i sjedište ugovornog organa:** JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar;
- b) **Predmet nabavke:** Pružanje usluga: „Redovno održavanje dizel električnih agregata i UPS uređaja“;
- c) **Evidencijski broj nabavke:** 01-01.3-6432/20 S.L. od 09.07.2020. godine;
- d) **Vrsta postupka javne nabavke:** Otvoreni postupak;
- e) **Broj obavještenja o nabavci sa Portala javnih nabavki:** Obavještenje o nabavci broj 266-1-2-221-3-161/20 objavljeno na Portalu javnih nabavki dana 23.07.2020 godine i u Službenom Glasniku broj 46/20.
- f) **Datum početka pregleda i ocjene ponuda:** Komisija je počela da pregleda ponude 19.08.2020. godine;
- g) **Naziv i sjedište svih ponuđača, prema redoslijedu zaprimanja ponuda:**
 1. Ponuda ponuđača ENERGOINVEST – SUE d.d. Sarajevo zaprimljena 19.08.2020. godine u 08:30 sati, uredno zapakovana i obilježena.
 2. Ponuda konzorcija: “EDING TELECOM” Društvo za proizvodnju i usluge d.o.o. Sarajevo (nosilac konzorcija) i “REAP” d.o.o. Istočno Sarajevo (član konzorcija) zaprimljena 19.08.2020. godine u 10:30 sati, uredno zapakovana i obilježena.
- h) **Prikaz prihvatljivosti ponuda prema obliku, sadržaju i potpunosti iz zapisnika sa otvaranja ponuda:**
 1. Ponuđač ENERGOINVEST – SUE d.d. Sarajevo je preuzeo tendersku dokumentaciju preko sistema “E-nabavke”. Ponuda ponuđača ENERGOINVEST – SUE d.d. Sarajevo je uredno zapakovana, obrasci čitko popunjeni, cijena bez PDV-a upoređena u obrascima Aneks 2 i Aneks 3, identična u oba obrasca.
Ponuđač ENERGOINVEST – SUE d.d. Sarajevo je ponudio cijenu za poređenje ponuda za okvirni sporazum u vrijednosti 87.083,00 KM bez uračunatog PDV-a, odnosno 101.887,11 KM sa uračunatim PDV-om;



2. Oba člana konzorcija: "EDING TELECOM" Društvo za proizvodnju i usluge d.o.o. Sarajevo (nosilac konzorcija) i "REAP" d.o.o. Istočno Sarajevo (član konzorcija) su preuzela tendersku dokumentaciju preko sistema "E-nabavke". Ponuda ponuđača konzorcij: "EDING TELECOM" Društvo za proizvodnju i usluge d.o.o. Sarajevo (nosilac konzorcija) i "REAP" d.o.o. Istočno Sarajevo (član konzorcija) je uredno zapakovana, obrasci čitko popunjeni, cijena bez PDV-a upoređena u obrascima Aneks 2 i Aneks 3, identična u oba obrasca.

Ponuđač konzorcij: "EDING TELECOM" Društvo za proizvodnju i usluge d.o.o. Sarajevo (nosilac konzorcija) i "REAP" d.o.o. Istočno Sarajevo (član konzorcija) je ponudio cijenu za poređenje ponuda za okvirni sporazum u vrijednosti 49.300,00 KM bez uračunatog PDV-a, odnosno 57.681,00 KM sa uračunatim PDV-om;

- i) Procijenjena vrijednost nabavke: 300.000,00 KM bez uračunatog PDV-a;
j) Analitički prikaz traženih i dostavljenih dokumenata na osnovu koji se utvrđuje postojanje li razlozi isključenja ponuđača:

R. B.	ANALIZA, PREGLED I OCJENA PONUDA	NAZIV PONUĐAČA	
		„Redovno održavanje dizel električnih agregata i UPS uređaja“	ENERGOINVE ST – SUE d.d. Sarajevo
a.	Kvalifikacijski uvjeti:		
1.	<p>Lična sposobnost. Uvjet: U skladu sa članom 45. Zakona, ponuda će biti odbijena ako je ponuđač:</p> <p>a) u krivičnom postupku osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organizovanog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan;</p> <p>b) pod stečajem ili je predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan;</p> <p>c) nije ispunio obaveze u vezi s plaćanjem penzionog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan;</p> <p>d) nije ispunio obaveze u vezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan.;</p> <p>Dokaz: U svrhu ispunjavanja uslova iz prethodne tačke ponuđači trebaju dostaviti Izjavu ovjerenu kod nadležnog organa (organ uprave ili notar) da se na njih ne odnose slučajevi definisani tačkom 7.1.1 od a) do d) tenderske dokumentacije. Izjava se dostavlja u formi utvrđenoj Aneksom 5 tenderske dokumentacije;</p>		<p>++</p> <p>+</p> <p>+</p> <p>+</p> <p>+</p> <p>++ EDING dostavio dok. REAP nije</p>
2.	<p>Što se tiče sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti ponuđači moraju biti:</p> <p>Uvjet: -pravo ponuđača na obavljanje profesionalne djelatnosti koja je u vezi sa predmetom nabavke, u skladu sa članom 46. Zakona i/ili da su registrirani za obavljanje predmetne djelatnosti u relevantnim profesionalnim ili trgovačkim registrima;</p> <p>Dokaz: -u svrhu dokazivanja prava na obavljanje profesionalne djelatnosti, u skladu sa članom 46. Zakona, ponuđač mora dostaviti dokaz o registraciji u odgovarajućem profesionalnom ili drugom registru u zemlji u kojoj je registriran ili da obezbijedi posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom dokazuje njegovo pravo da obavlja profesionalnu djelatnost, koja je u vezi sa predmetom nabavke. Dostavljeni dokazi se priznaju, bez obzira na kojem nivou vlasti su izdati. Dokazi koji se dostavljaju moraju biti originali ili ovjerene kopije;</p>		<p>++</p> <p>++</p>
3.	<p>- tehnička i profesionalna sposobnost u skladu sa članom 50. Zakona:</p> <p>Uvjet: a) da ponuđač posjeduje uspješno iskustvo u realizaciji najmanje jednog ugovora,</p>		



<p>čiji je karakter i obim isti ili sličan uslugama, koje su predmet nabavke (održavanje agregata, UPS Uređaja ili slične elektro opreme) u iznosu od minimalno 100.000,00 KM u prethodne tri godine</p> <p>b) da ponuđač raspolaže odgovarajućom opremom i kadrom, odnosno da je osposobljen za obavljanje djelatnosti i osiguranje kvaliteta usluge, koja je predmet javne nabavke:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Da ponuđene Stacionarne baterije zadovoljavaju sve zahtjevane funkcionalne i tehničke karakteristike, zahtjevane u Tehničkom opisu – Aneks 10 tj. da su usklađene sa standardom IEC 896-21,-22 i sa EUROBAT 2015 klasifikacijom; - Da je ovlašten od strane proizvođača za prodaju Stacionarnih baterija, koje nudi u svojoj ponudi; - Da za održavanje stacionarnih baterija ima na raspolaganju uređaj za mjerenje kapaciteta baterija od 0 VDC do napona 220 VDC; - Da ponuđeni novi UPS zadovoljava sve funkcionalne i tehničke karakteristike zahtjevane u Tehničkom opisu - Aneks 10; - Da je ovlašten od strane proizvođača za prodaju i održavanje UPS uređaja, koji nudi u svojoj ponudi; - Da će dostaviti Uputstvo za upotrebu/korištenje UPS uređaja u skladu sa standardom EN 50272-2 (na jednom od službenih jezika u BiH, ukoliko Ponuđač bude izabran kao najpovoljniji; - Da se obavezuje obezbijediti originalne rezervne dijelove i kontinuitet isporuke u narednih 36 (tridesetšest) mjeseci; <p>c) da ponuđač prihvata postupak kontrole usluga složenije vrste ili usluge koja izuzetno treba služiti nekoj posebnoj svrsi, koju sprovodi Naručitelj ili u njegovo ime nadležna institucija, a koji se odnosi na proizvodne kapacitete privrednog subjekta, te mjere za kontrolu kvaliteta koje koristi privredni subjekt;</p> <p>Dokaz:</p> <p>a) spisak uspješno izvršenih ugovora o pruženim uslugama koje su predmet nabavke u posljednje 3 (tri) godine, ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja, ako je ponuđač registriran, odnosno počeo da radi prije manje od tri godine.</p> <p>Uz spisak izvršenih ugovora ponuđač je dužan dostaviti jednu potvrdu (u originalu ili ovjerenom kopiji) za održavanje agregata i UPS uređaja ili slične elektro opreme, koju su izdali krajnji korisnici - naručitelji usluga u vrijednosti od minimalno 100.000,00 KM, a koja obavezno sadrži naziv i sjedište ugovornih strana ili privrednih subjekata, predmet ugovora, vrijednost pruženih usluga, vrijeme i mjesto izvršenja ugovora i navode o uredno izvršenom ugovoru. U slučaju da se takva potvrda iz objektivnih razloga ne može dobiti od ugovorne strane koja nije Ugovorni organ, važi izjava ponuđača o uredno izvršenom ugovoru, uz predočenje dokaza o učinjenim pokušajima da se takva potvrda obezbijedi;</p> <p>Iz dostavljene Potvrde za realizirani ugovor mora biti jasno vidljivo ispunjavanje navedenih uvjeta na koji se referenca odnosi.</p> <p>Naručitelj zadržava pravo provjeriti Potvrdu kod referentnog naručitelja, kod koga je izvršena referentna usluga, te u slučaju da naručitelj ne potvrdi sve navode u Potvrdi, odnosno ne potvrdi da je usluga u potpunosti izvršena, takva Potvrda se neće uzeti u obzir.</p> <p>b) Izjava ovjerena od strane ponuđača u originalu da ponuđač raspolaže odgovarajućom opremom i kadrom, da je osposobljen za obavljanje djelatnosti i osiguranje kvaliteta usluge, koja je predmet javne nabavke, odnosno da ispunjava uvjete tehničke i profesionalne sposobnosti naveden u tački 7.4.1. b i c. Izjava se dostavlja u formi utvrđenoj Aneksom 7 tenderske dokumentacije;</p> <p>Kao prilog Izjavi Ponuđač mora radi dokazivanja ispunjavanja uvjeta tehničke i profesionalne sposobnosti navedenih u Izjavi ponuđača (Aneks 7), dostaviti dokaze sposobnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tehnički katalog sa tablicama pražnjenja za stacionarne baterije (dokaz katalog dostaviti na jednom od službenih jezika u BiH); - Kopiju Certifikata o uskladenosti baterije sa standardom IEC 896-21,-22 i type test baterije (dokaz certifikat dostaviti na jednom od službenih jezika u BiH); - Kopiju Cerifikata o uskladenosti baterije sa EUROBAT 2015 klasifikacijom (dokaz certifikat dostaviti na jednom od službenih jezika u BiH) - Kopije autorizacije, potvrde, certifikata, uvjerenja ili slično izdata od strane proizvođača stacionarnih baterija da ponuđač može da vrši prodaju, montažu i servis opreme tog proizvođača; 	<p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">Ugovor u toku</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">ne odgovara zahtjevanim</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p>	<p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">Nema perioda do kada je trajao ugovor</p> <p style="text-align: center;">++</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p> <p style="text-align: center;">+</p>
--	---	--



P

	<ul style="list-style-type: none"> - Kopiju uvjerenja o etaloniranju za uređaj za mjerenje kapaciteta baterija od 0 VDC do napona 220 VDC, sa navedenim tipom i serijskim brojem instrumenta i izdato na ime ponuđača; - Tehnički katalog za ponuđeni UPS uređaj (katalog dostaviti na jednom od službenih jezika u BiH); - kopiju ovlaštenja/autorizacije izdatu od strane proizvođača opreme koja se nudi (ponuđenog novog UPS uređaja), na kojoj je navedeno da ponuđač može da vrši prodaju, montažu i servis opreme tog proizvođača za predmetnu nabavku. <p>Navedeni dokazi se dostavljaju kako bi Naručitelj mogao utvrditi da ponuđeni proizvodi posjeduju zahtjevane funkcionalne i tehničke karakteristike navedene u Tehničkom opisu (Aneks 10), a čiju je vjerodostojnost ponuđač dužan potvrditi ako to Naručitelj bude zahtijevao od njega.</p> <p>U slučaju da ponudu dostavlja grupa ponuđača, ugovorni organ će ocjenu ispunjenosti kvalifikacionih uvjeta od strane grupe ponuđača izvršiti na slijedeći način:</p> <ul style="list-style-type: none"> - grupa ponuđača kao cjelina mora ispuniti uvjete koji su navedeni u tački 7.4.1. tenderske dokumentacije, te članovi grupe ponuđača moraju dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje postavljenih uvjeta, na način na koji su predviđeni da se dostavljaju dokazi; - uvjete koji su navedeni pod tačkom 7.1.1, 7.2.1 i 7.6.1 mora ispunjavati svaki član grupe ponuđača pojedinačno, te svaki od članova grupe ponuđača mora dostaviti dokumentaciju kojom dokazuje ispunjavanje postavljenih uvjeta, na način na koji su predviđeni da se dostavljaju dokazi; 	<p>+</p> <p>-</p> <p>ne odgovara zahtjevanim</p> <p>+</p>	<p>+</p> <p>-</p> <p>ne odgovara zahtjevanim</p> <p>+</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - grupa ponuđača kao cjelina mora ispuniti uvjete koji su navedeni u tački 7.4.1. tenderske dokumentacije, te članovi grupe ponuđača moraju dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje postavljenih uvjeta, na način na koji su predviđeni da se dostavljaju dokazi; - uvjete koji su navedeni pod tačkom 7.1.1, 7.2.1 i 7.6.1 mora ispunjavati svaki član grupe ponuđača pojedinačno, te svaki od članova grupe ponuđača mora dostaviti dokumentaciju kojom dokazuje ispunjavanje postavljenih uvjeta, na način na koji su predviđeni da se dostavljaju dokazi; 	n/p	+
		n/p	+
b.	Ispunjenost uvjeta u pogledu dostavljanja svih potrebnih dokumenata prema sadržaju ponude:		
1.	Pravilno popunjen obrazac za ponudu koji je dat u Aneksu 2 tenderske dokumentacije, odnosno obrazac koji sadrži sve elemente definisane Aneksom 2;	+	+
2.	Pravilno popunjen obrazac za cijenu ponude koji je dat u formi kao Aneks 3 tenderske dokumentacije;	+	- Nije upisan proizvod i proizvođač
3.	Izjava o zajedničkoj ponudi, uz navod solidarne odgovornosti, ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača;	n/p	+
4.	Bankarska garancija za ozbiljnost ponude u iznosu 4.500 KM do 18.11.2020.	+	+
5.	Kvalifikacioni dokumenti predviđeni tačkom 7. TD: -Izjava o ispunjenosti uvjeta iz člana 45. stav (1) tačke a) do d), u skladu sa formom Izjave datoj u Aneksu 5;	+	++ EDING dostavio dokumentaciju
	-ovjerene kopije dokumenata kojima ponuđač dokazuje ispunjenost uvjeta iz člana 46. stav (1) do (2) (dokaz o registraciji ponuđača: izvod iz sudskog registra ili rješenje o registraciji ili sl.),	+	++
	-Spisak uspješno izvršenih ugovora i potvrda za 1 ugovor; -Izjava ponuđača da ispunjava ostale uvjete tehničke i profesionalne sposobnosti (Aneks 7), Prilozi izjavi: katalogi, kopije certifikata, kopije autorizacije;	+ -	+ -
	- Izjava o sukobu interesa čl. 52 Zakona (Aneks 8 ili 8.1 zavisno od slučaja tko potpisuje Izjavu);	+ - + +	+ - + +
6.	Obrazac povjerljivih informacija, u skladu sa Aneksom 4 – ukoliko ih ponuđač ima;	+	+
7.	Potpisan prijedlog okvirnog sporazuma i nacrtu ugovora - koji su sastavni dio tenderske dokumentacije kao Aneks 9 i Aneks 9.1;	++	++
8.	Parafiran Tehnički opis – Aneks 10;	+	+
9.	Izjava o preferencijalnom tretmanu domaćeg;	+	+
		ispunjava	ne ispunjava
10.	Ponuda mora biti ovjerena pečatom podnosioca ponude, ako po zakonu države u kojoj je sjedište podnosioca ponude podnosilac ponude ima pečat ili dokaz da po zakonu države u kojoj je sjedište ponuđača podnosilac ponude nema pečat;	+	+
11.	Ponuda mora biti potpisana od strane odgovorne osobe za predstavljanje ponuđača (navedenom u Izvodu iz sudskog registra, rješenju o registraciji) ili osobe ovlaštene od strane odgovorne osobe ponuđača pisanom punomoći za potpisivanje ponude (u kojem slučaju se uz ponudu prilaže punomoć). Punomoć, u slučaju grupe ponuđača mora biti dana od svih ovlaštenih osoba za zastupanje članova grupe ponuđača;	+	+
12.	Popis dokumentacije koja je priložena uz ponudu.	+	+



c.	Prikaz prihvatljivosti ponuda prema obliku, sadržaju i potpunosti i ostalih uvjeta iz tenderske dokumentacije		
1.	Uvezana u cjelinu /knjiga, obezbjeđena jamstvenikom/	+	+
2.	Ponuda napisana neizbrisivom tintom	+	+
3.	Pravilno numerirana ponuda	+	+
4.	Ponuda napisana na jednom od službenih jezika u BiH	+	+
5.	Dostavljena kopija ponude	+	+
6.	Ispravke u ponudi	-	-
7.	Računske greške	-	-
8.	Izmjene/dopune ponude i odustajanje od ponude	-	-
9.	Izražena namjera podugovaranja	-	-
10.	Cijena ponude u okviru procjenjene vrijednosti	n/p	n/p
11.	Ispunjenost zahtjeva u pogledu opisa predmeta nabavke i tehničkih specifikacija	-	-
12.	Suglasnost za obradu ličnih podataka – Aneks 13	+	++
13.	Prihvatljivost ponude (da/ne)	NE	NE

Objašnjenje oznaka: “+“ (da, dostavljeno/postoji, pravilno popunjeno) “-“ (ne, nije dostavljeno / ne postoji, nije pravilno popunjeno), “n/p” - nije primjenjivo

k) Naziv i sjedište ponuđača koji se isključuju zbog neispunjavanja uslova za kvalifikaciju, te obrazloženje razloga njihovog isključenja za svakog ponuđača posebno:

1. Ponuđač ENERGOINVEST – SUE d.d. Sarajevo ispunjava kvalifikacione uvjete lične sposobnosti iz člana 45. Zakona; kvalifikacione uvjete sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti iz člana 46., te djelomično ispunjava kvalifikacione uvjete tehničke i profesionalne sposobnosti iz člana 50. Zakona:

Naime, uvidom u ponudu ponuđača Energoinvest-SUE d.d. Sarajevo vidljivo je da je: Ponuđač dostavio Spisak uspješno izvršenih usluga u posljednje tri godine -Aneks 6 u kome je naveo ugovore: “1. Usluge tehničke podrške pri održavanju opreme Sistema napajanja TK opreme BH Telecom-a” za Naručitelja: “BH Telecom dd Sarajevo 4200211100005” u vrijednosti: “815.600,00 KM” mjesto pružanja usluge: “Objekti BH Telecoma u BiH” u periodu od: “2018.-2020.g.” Kontakt Naručitelja: “033 256 100”; “2. Nabavka usluga redovnog i vanrednog održavanja agregata, UPS-ova, i ispravljačkih sistema” za Naručitelja: “Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH-BH ANSA 4227685650001” u vrijednosti: “68.250,00 KM”; mjesto pružanja usluge: “Sarajevo, Tuzla, Banja Luka I sjedište ugovornog organa Mostar” u periodu od: “2019.-2020..” Kontakt Naručitelja: “036 281 000”; “3. Popravka opreme pomoćnog napajanja i uređaja zaštite i upravljanja proizvođača Energoinvest, Benning, A-Eberle i Iskra” za Naručitelja: “ELEKTROPRIJENOS BiH Banja Luka” u vrijednosti: “59.992,00” mjesto pružanja usluge: “Objekti Elektroprijenos u BiH” u periodu od: “2017-2019.g.” Kontakt Naručitelja: 051 246 551”; “4. Redovno održavanje dizel električnih agregata i UPS uređaja” za Naručitelja: “JP Autoceste FBiH 4227691540005 ” u vrijednosti: “222.720,00 KM” mjesto pružanja usluge: “Objekti JP Autoceste FBiH” u periodu od: “2017.-2020.g.” Kontakt Naručitelja: “036 512 300”;

Za drugi navedeni ugovor Ponuđač je dostavio Potvrdu poslovnog subjekta: Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine – bhansa za vrijednost ugovora 68.250,00 KM bez PDV-a (str. 35-36. Ponude), čiji iznos je manji od zahtjevanog, odnosno u suprotnosti je s tačkom 7.4.1 a) tenderske dokumentacije: “da ponuđač posjeduje uspješno iskustvo u realizaciji najmanje jednog ugovora, čiji je karakter i obim isti ili sličan uslugama, koje su predmet nabavke (održavanje agregata, UPS Uređaja ili slične elektro opreme) u iznosu od minimalno 100.000,00 KM u prethodne tri godine”

Za prvi navedeni ugovor Ponuđač je dostavio Potvrdu poslovnog subjekta: Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo (str.37-38. Ponude), kojom se potvrđuje “da je sa firmom “Energoinvest SUE” d.d. Sarajevo, Tvornička 3, ugovoren i uspješno se realizuje sljedeći ugovor:

“Broj ugovora: 01-2.5-50/18 od 08.01.2018.; Predmet ugovora: Usluge tehničke podrške pri održavanju opreme Sistema napajanja TK opreme BH Telecom-a; Maksimalna vrijednost Ugovora neto:1.350.000,00 KM; Period izvršenja ugovora od 08.01.2018. godine do 31.12.2020. godine; do sada je realizovano: 815.600,00 KM neto. Realizovane usluge po predmetnom ugovoru su obavljene kbvalitetno i u ugovorenom



roku." Dostavljena Potvrda je u suprotnosti s članom 48. stav (2) Zakona gdje je između ostalog naglašeno: "ako ugovorni organ zahtjeva **dokaz o uredno izvršenim ugovorima**, taj dokaz podnosi se u formi spiska izvršenih ugovor **uz potvrdu koju daje druga ugovorna strana o njihovoj realizaciji**. U slučaju...", jer navedeni ugovor nije završen, tj. još je u toku (do 12.2020. godine), odnosno dostavljena Potvrda je u suprotnosti i s tačkom 7.4.1 a) tenderske dokumentacije: "da ponuđač posjeduje uspješno iskustvo u **realizaciji najmanje jednog ugovora**, čiji je karakter i obim isti ili sličan uslugama, koje su predmet nabavke (održavanje agregata, UPS Uređaja ili slične elektro opreme) u iznosu od minimalno 100.000,00 KM u prethodne tri godine"

Iz gore navedenog je jasno da ponuđač nije dokazao da ispunjava zahtjevani kvalifikacijski uvjet iz tačke 7.4.1 a) tenderske dokumentacije: "da posjeduje uspješno iskustvo u realizaciji **najmanje jednog (1) ugovora**, čiji je karakter i obim isti ili sličan uslugama, koje su predmet nabavke (održavanje agregata, UPS Uređaja ili slične elektro opreme) u iznosu od minimalno 100.000,00 KM u prethodne tri godine".

Nadalje, Ponuđač je dostavio Izjavu o ispunjavanju uvjeta tehničke i profesionalne sposobnosti, koja se dostavlja u formi utvrđenoj Aneksom 7 tenderske dokumentacije u kojoj izjavljuje „da raspolaže odgovarajućom opremom i kadrom, odnosno da je osposobljen za obavljanje djelatnosti i osiguranje kvaliteta usluge, koja je predmet javne nabavke odnosno:

- Da ponuđene Stacionarne baterije zadovoljavaju sve zahtjevane funkcionalne i tehničke karakteristike, zahtjevane u Tehničkom opisu – Aneks 10 tj. da su usklađene sa standardom IEC 896-21,-22 i sa EUROBAT 2015 klasifikacijom;
- Da je ovlašten od strane proizvođača za prodaju Stacionarnih baterija, koje nudi u svojoj ponudi;
- Da za održavanje stacionarnih baterija ima na raspolaganju uređaj za mjerenje kapaciteta baterija od 0 VDC do napona 220 VDC;
- Da ponuđeni novi UPS zadovoljava sve funkcionalne i tehničke karakteristike zahtjevane u Tehničkom opisu - Aneks 10;
- Da je ovlašten od strane proizvođača za prodaju i održavanje UPS uređaja, koji nudi u svojoj ponudi;
- Da će dostaviti Uputstvo za upotrebu/korištenje UPS uređaja u skladu sa standardom EN 50272-2 (na jednom od službenih jezika u BiH, ukoliko Ponuđač bude izabran kao najpovoljniji);
- Da se obavezuje obezbijediti originalne rezervne dijelove i kontinuitet isporuke u narednih 36 (tridesetšest) mjeseci;"

Kao priloge uz Izjavu o ispunjavanju uvjeta tehničke i profesionalne sposobnosti – Aneks 7 Ponuđač je dostavio tehničke kataloge za ponuđene uređaje.

Iz dostavljenih kataloga vidljivo je da za:

UPS - uređaj

- Distorzija izlaznog napona pri ne-linearnom opterećenju veća od zahtjevane.
- Iz dostavljene dokumentacije nije vidljiv zahtjevani podatak o statičkoj/dinamičkoj varijaciji izlaznog napona.
- Opterećenje Bypassa – podatak iz dostavljene dokumentacije nije u skladu s zahtjevom iz tenderske dokumentacije.
- Dimenzije UPS veće od zahtjevanih.
- Nema podataka o radnoj temperaturi (zahtjevano od 0°C do +40°C)
- Nema podataka o dozvoljenoj vlažnosti (zahtjevano 90% bez kondenzacije)
- Veći nivo buke od zahtjevanog <60dB, zahtjevano 40dB.
- Nema podataka o autonomiji rada pri punom opterećenju i pri tipičnom opterećenju. Zahtjevano 5 min pri punom opterećenju i 11 min pri tipičnom opterećenju.
- U dostavljenoj dokumentaciji za UPS nema oznake „ECO 6“ energetski nivo,

što je u suprotnosti s datom Izjavom-Aneks 7 da ponuđeni novi UPS zadovoljava sve funkcionalne i tehničke karakteristike zahtjevane u Tehničkom opisu - Aneks 10, odnosno u suprotnosti je s tačkom 7.4.2 tenderske dokumentacije, gdje je između ostalog navedeno: "Navedeni dokazi se dostavljaju kako bi Naručitelj mogao utvrditi da ponuđeni proizvodi posjeduju zahtjevane funkcionalne i tehničke karakteristike navedene u Tehničkom opisu (Aneks 10)..."



10

STACIONARNE BATERIJE

Stacionarne akumulator/baterije 12V-35Ah – FT izvedba:

- Dimenzije (širina i visina) veće od zahtjevanih
- Unutarnja otpornost $11\text{m}\Omega$ veća od zahtjevane $8,35\text{m}\Omega$
- Iz dostavljene dokumentacije nije vidljiv temperaturni opseg rada (zahtjevano -30° do $+40^\circ\text{C}$)
- Tehnologija izrade baterija nije u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije (Zahtjevano tehnologija izrade baterija od čistog olova: TPPL – Thin Plate Pure Lead)
- Iz dostavljene dokumentacije nije vidljivo da zadovoljavaju standarde: EN50272-2, i IEC 62485-2
- Iz dostavljene dokumentacije nije vidljivo da proizvođač posjeduje standard/normu OHSAS 18001 : 2007 (sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnošću na radu)

Stacionarni akumulatori 12V-60Ah – FT Izvedba:

- Nominalni kapacitet C_{10} do $1,8\text{V}/\text{čeliji}$ pri 20°C : min. 59Ah (zahtjevano min. 60Ah)
- Dimenzije (dužina i širina) veće od zahtjevanih
- Unutarnja otpornost $7\text{m}\Omega$ veća od zahtjevane $5,98\text{m}\Omega$
- Iz dostavljene dokumentacije nije vidljiv temperaturni opseg rada (zahtjevano -30° do $+40^\circ\text{C}$)
- Tehnologija izrade baterija nije u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije (Zahtjevano tehnologija izrade baterija od čistog olova: TPPL – Thin Plate Pure Lead)
- Iz dostavljene dokumentacije nije vidljivo da zadovoljavaju standarde: EN50272-2, i IEC 62485-2
- Iz dostavljene dokumentacije nije vidljivo da proizvođač posjeduje standard/normu OHSAS 18001 : 2007 (sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnošću na radu)

Stacionarni akumulatori 12V-45Ah – TT izvedba:

- Dimenzije (dužina i širina) veće od zahtjevanih
- Unutarnja otpornost $9,2\text{m}\Omega$ veća od zahtjevane $9,01\text{m}\Omega$
- Iz dostavljene dokumentacije nije vidljiv temperaturni opseg rada (zahtjevano -30° do $+40^\circ\text{C}$)
- Tehnologija izrade baterija – rešetkaste ploče sa legurom olova i kalcija nije u skladu sa zahtjevom iz tenderske dokumentacije (Zahtjevano tehnologija izrade baterija od čistog olova: TPPL – Thin Plate Pure Lead)
- Iz dostavljene dokumentacije nije vidljivo da zadovoljavaju standarde: EN50272-2, i IEC 62485-2
- Iz dostavljene dokumentacije nije vidljivo da proizvođač posjeduje standard/normu OHSAS 18001 : 2007 (sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnošću na radu)

što je u suprotnosti s datom Izjavom o ispunjenosti uvjeta tehničke i profesionalne sposobnosti- Aneks 7 da ponuđene Stacionarne baterije zadovoljavaju sve zahtjevane funkcionalne i tehničke karakteristike, zahtjevane u Tehničkom opisu – Aneks 10 tj. da su usklađene sa standardom IEC 896-21,-22 i sa EUROBAT 2015 klasifikacijom, odnosno u suprotnosti je s tačkom 7.4.2 tenderske dokumentacije, gdje je između ostalog navedeno: *“Navedeni dokazi se dostavljaju kako bi Naručitelj mogao utvrditi da ponuđeni proizvodi posjeduju zahtjevane funkcionalne i tehničke karakteristike navedene u Tehničkom opisu (Aneks 10)...”*

Shodno naprijed navedenom ponuda ponuđača Energoinvest – SUE d.d. Sarajevo se odbija kao neprihvatljiva u skladu sa članom 68. stav (1) Zakona, jer Ponuđač ne ispunjava kvalifikacione uvjete tehničke i profesionalne sposobnosti iz člana 50. Zakona.

2. Ponuđač konzorcij: “EDING TELECOM” Društvo za proizvodnju i usluge d.o.o. Sarajevo (nosilac konzorcija) i “REAP” d.o.o. Istočno Sarajevo (član konzorcija) ispunjava kvalifikacione uvjete lične sposobnosti iz člana 45. Zakona; kvalifikacione uvjete sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti iz člana 46., te djelomično ispunjava kvalifikacione uvjete tehničke i profesionalne sposobnosti iz člana 50. Zakona:



Identifikacijski broj 4227691540005 PDV broj 227691540005
 Glavni račun: Union banka Sarajevo 1020010000014039
 Transakcijski račun: Raiffeisen bank dd Sarajevo, glavna filijala Mostar 1610200062470038
 Federalna taksa za korištenje autoceste: 1610200062470232 i 3386902296565422
 Naknada za korištenje cestovnog zemljišta: 1610200062470135 i 3386902296564549
 Registrovana u Općinskom sudu u Mostaru: MRS 58.04.0179.10

Naime, uvidom u ponudu ponuđača konzorcij: "EDING TELECOM" Društvo za proizvodnju i usluge d.o.o. Sarajevo (nosilac konzorcija) i "REAP" d.o.o. Istočno Sarajevo (član konzorcija), u daljem tekstu Ponuđač, vidljivo je da je:

Ponuđač dostavio Spisak uspješno izvršenih usluga u posljednje tri godine -Aneks 6 (str. 39/160 Ponude) u kome je naveo ugovore: "1. Servis UPS uređaja i dizel el. agregata" za Naručioca: "GIA BH d.o.o" u vrijednosti: "115.500,00 KM" mjesto pružanja usluge: "Bosna i Hercegovina" u periodu: "od 2017 do 2020" Kontakt Naručioca: "Ramiz M. 061 218 833"; "2. Servis UPS-a" za Naručioca: "JP Putevi Republike S." u vrijednosti: "5.990,00 KM"; mjesto pružanja usluge: "Banja Luka"; u periodu: "2018." Kontakt Naručioca: "Vladimir 051 334 500"; "3. Servis UPS-a" za Naručioca: "Centronix d.o.o" u vrijednosti: "14.500" mjesto pružanja usluge: "Banja Luka" u periodu: "2018." Kontakt Naručioca: Zlatko 051 346 600";

Za sve navedene ugovore Ponuđač je dostavio Potvrde poslovnih subjekata. Za pregled i ocjenu ponude relevantna je samo Potvrda poslovnog subjekta GIA d.o.o. Sarajevo od 20.05.2020. godine, dok ostale Potvrde ne zadovoljavaju uvjet iz tačke 7.4.1. a tenderske dokumentacije u pogledu iznosa od minimalno 100.000,00 KM. U Potvrda poslovnog subjekta GIA d.o.o. Sarajevo je navedeno: "Potvrđujemo da je za firmu GIA doo firma REAP doo uspješno izvršila novih i servisiranje postojećih UPS uređaja i dizel električnih agregata za 60 benzinskih stanica:

Tip UPS uređaja: 3 kVA, 6kVA I 10 kVA=kom 10

Servis UPS uređaja snage od 3 kVA do 10kVA = kom 60

Servis dizel el. Agregata snage od 15 kVA do 100 kVA = kom 60

Vrijednost ugovora: 115.500,00 Km bez PDV-a

Kupac: GIA BH d.o.o.

Po ugovoru 392-UGV-23/17-U od 12.12.2017.

Adresa: Trešnje 1, 71000 Sarajevo

Kontakt osoba : Ramiz Maslo, direktor

Telefon 061 218 833

e-mail: ramiz.maslo@gia.ba"

Iz dostavljene potvrde nije vidljiv datum završetka ugovora, što je u suprotnosti s članom 48. stav (3) Zakona gdje je između ostalog naglašeno: "Potvrda o uredno izvršenim ugovorima mora sadržavati sljedeće podatke:

- naziv i sjedište ugovornih strana ili privrednih subjekata;
- predmet ugovora;
- vrijednost ugovora;
- vrijeme i mjesto izvršenja ugovora;**
- navode o uredno izvršenim ugovorima"

odnosno u suprotnosti je i s tačkom 7.4.2 a) tenderske dokumentacije: "Uz spisak izvršenih ugovora ponuđač je dužan dostaviti **jednu potvrdu** (u originalu ili ovjerenom kopiji) za održavanje agregata i UPS uređaja ili slične elektro opreme, koju su izdali krajnji korisnici - naručioci usluga u vrijednosti od minimalno 100.000,00 KM, a koja obavezno sadrži naziv i sjedište ugovornih strana ili privrednih subjekata, predmet ugovora, vrijednost pruženih usluga, **vrijeme i mjesto izvršenja ugovora** i navode o uredno izvršenom ugovoru. U slučaju da se takva potvrda iz objektivnih razloga ne može dobiti od ugovorne strane koja nije Ugovorni organ, važi izjava ponuđača o uredno izvršenom ugovoru, uz predočenje dokaza o učinjenim pokušajima da se takva potvrda obezbjeđi;

Iz dostavljene Potvrde za realizirani ugovor mora biti jasno vidljivo ispunjavanje navedenih uvjeta na koji se referenca odnosi.

Naručilac zadržava pravo provjeriti Potvrdu kod referentnog naručioca, kod koga je izvršena referentna usluga, te u slučaju da naručilac ne potvrdi sve navode u Potvrdi, odnosno ne potvrdi da je usluga u potpunosti izvršena, takva Potvrda se neće uzeti u obzir."

Nadalje, Ponuđač je dostavio Izjave o ispunjavanju uvjeta tehničke i profesionalne sposobnosti, koja se dostavlja u formi utvrđenoj Aneksom 7 tenderske dokumentacije za oba člana konzorcija (str. 43/160,44/160, 45/160 i 46/160 Ponude) u kojima izjavljuje „da raspolaže odgovarajućom opremom i kadrom, odnosno da je osposobljen za obavljanje djelatnosti i osiguranje kvaliteta usluge, koja je predmet javne nabavke odnosno:

- Da ponuđene Stacionarne baterije zadovoljavaju sve zahtjevane funkcionalne i tehničke karakteristike, zahtjevane u Tehničkom opisu – Aneks 10 tj. da su usklađene sa standardom IEC 896-21,-22 i sa EUROBAT 2015 klasifikacijom;
- Da je ovlašten od strane proizvođača za prodaju Stacionarnih baterija, koje nudi u svojoj ponudi;



- Da za održavanje stacionarnih baterija ima na raspolaganju uređaj za mjerenje kapaciteta baterija od 0 VDC do napona 220 VDC;
- Da ponuđeni novi UPS zadovoljava sve funkcionalne i tehničke karakteristike zahtjevane u Tehničkom opisu - Aneks 10;
- Da je ovlašten od strane proizvođača za prodaju i održavanje UPS uređaja, koji nudi u svojoj ponudi;
- Da će dostaviti Uputstvo za upotrebu/korištenje UPS uređaja u skladu sa standardom EN 50272-2 (na jednom od službenih jezika u BiH, ukoliko Ponuđač bude izabran kao najpovoljniji;
- Da se obavezuje obezbijediti originalne rezervne dijelove i kontinuitet isporuke u narednih 36 (tridesetšest) mjeseci;

Kao priloge uz Izjavu o ispunjavanju uvjeta tehničke i profesionalne sposobnosti – Aneks 7 Ponuđač je dostavio tehničke kataloge za ponuđene uređaje.

Iz dostavljenih kataloga vidljivo je da za:

UPS – uređaj

- Nema podataka o autonomiji rada pri punom opterećenju i pri tipičnom opterećenju.

Zahtjevano 5 min pri punom opterećenju i 11 min pri tipičnom opterećenju.

što je u suprotnosti s datom Izjavom-Aneks 7 da ponuđeni novi UPS zadovoljava sve funkcionalne i tehničke karakteristike zahtjevane u Tehničkom opisu - Aneks 10, odnosno u suprotnosti je s tačkom 7.4.2 tenderske dokumentacije, gdje je između ostalog navedeno: "Navedeni dokazi se dostavljaju kako bi Naručitelj mogao utvrditi da ponuđeni proizvodi posjeduju zahtjevane funkcionalne i tehničke karakteristike navedene u Tehničkom opisu (Aneks 10)...".

Nadalje, ponuda ponuđača konzorcij: "EDING TELECOM" Društvo za proizvodnju i usluge d.o.o. Sarajevo (nosilac konzorcija) i "REAP" d.o.o. Istočno Sarajevo (član konzorcija) sadrži formalno pravni nedostatak, koji se ogleda u tome da Ponuđač u Obrascu za cijenu usluge-Aneks 3 nije popunio kolonu "naziv i tip proizvoda, naziv proizvođača" za dio "B. REZERVNI DIJELOVI" u stavkama 46, 47,75,76,77,78,79,80 i 87, što je u suprotnosti s tačkom 6.1.1. tenderske dokumentacije, gdje je između ostalog navedeno:

"Ponuđač je obavezan u ponudi dostaviti u cijelosti popunjen **Obrazac za cijenu ponude – usluge Aneks 3**, na način kako je traženo dotičnim obrascem.

Ponuđači su dužni popuniti u dijelu Obrasca za cijenu ponude-usluge Aneks 3 – Rezervni dijelovi - naziv i tip (model) ponuđenog proizvoda i naziv proizvođača na predviđenim mjestima za zahtjevane podatke."

Shodno naprijed navedenom ponuda ponuđača konzorcij: "EDING TELECOM" Društvo za proizvodnju i usluge d.o.o. Sarajevo (nosilac konzorcija) i "REAP" d.o.o. Istočno Sarajevo (član konzorcija) se odbija kao neprihvatljiva u skladu sa članom 68. stav (1) Zakona, jer Ponuđač ne ispunjava kvalifikacione uvjete tehničke i profesionalne sposobnosti iz člana 50. Zakona, te u skladu sa članom 68. stav (4) Zakona, jer ponuda nije potpuna i ne ispunjava zahtjeve iz tenderske dokumentacije.

l) Prikaz traženih i dostavljenih garancija za ozbiljnost ponude, ako je traženo:

U skladu sa tenderskom dokumentacijom dostavljene su tražene garancije za ozbiljnost ponude.

m) Podaci o pojašnjenju ponuda u skladu sa članom 68.stav (3) Zakona:

Nije traženo pojašnjenje ponude;

n) Podaci o ispravkama, ukoliko su iste uočene u ponudi i koje su urađene na način da su vidljive (ispravljani podaci moraju biti vidljivi), potvrđene potpisom ponuđača i sa datumom izvršene ispravke:

U ponudama ponuđača nisu vršene ispravke;

o) Analiza ponuda vezano uz ispunjenje zahtjeva u pogledu opisa predmeta nabavke i tehničkih specifikacija:

Ponude ne ispunjavaju zahtjeve u pogledu opisa predmeta nabavke i tehničkih specifikacija, shodno tački k) ovog Zapisnika;

p) Podaci o ispravkama računskih grešaka u ponudama ako ih je bilo:

Prilikom računске kontrole u ponudama nisu uočene računске greške.



q) Naziv i sjedište ponuđača čije ponude se odbijaju na osnovu rezultata pregleda i ocjene ponuda te obrazloženje razloga za njihovo odbijanje:

Ponuda ponuđača Energoinvest – SUE d.d. Sarajevo se odbija kao neprihvatljiva u skladu sa članom 68. stav (1) Zakona, jer Ponuđač ne ispunjava kvalifikacione uvjete tehničke i profesionalne sposobnosti iz člana 50. Zakona;

Ponuda ponuđača konzorcij: “EDING TELECOM” Društvo za proizvodnju i usluge d.o.o. Sarajevo (nosilac konzorcija) i “REAP” d.o.o. Istočno Sarajevo (član konzorcija) se odbija kao neprihvatljiva u skladu sa članom 68. stav (1) Zakona, jer Ponuđač ne ispunjava kvalifikacione uvjete tehničke i profesionalne sposobnosti iz člana 50. Zakona, te u skladu sa članom 68. stav (4) Zakona, jer ponuda nije potpuna i ne ispunjava zahtjeve iz tenderske dokumentacije;

r) Razlozi za odbijanje ponude zbog neprirodno niske cijene:

Nije primjenjivo;

s) Analiza prihvatljivih ponuda prema kriteriju za izbor ponude:

Nije primjenjivo;

t) Provođenje e-aukcije u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu korištenja e-aukcije (“Službeni glasnik BiH” broj: 66/16):

Nije primjenjivo;

u) Rangiranje prihvatljivih ponuda prema kriteriju za izbor ponude:

Nije primjenjivo;

v) Naziv ponuđača s kojim ugovorni organ namjerava zaključiti ugovor o javnoj nabavci i razlozi za njegov izbor:

Nije primjenjivo;

w) Podaci o dijelu ugovora koji se daje u podugovor i podaci o podizvođaču:

Nije primjenjivo;

x) Podaci o provjeri najpovoljnijeg ponuđača sa kojim ugovorni organ namjerava zaključiti ugovor o javnoj nabavci:

Nije primjenjivo;

y) Prijedlog odgovornoj osobi ugovornog organa za donošenje odluke o izboru ili odluke o poništenju, s obrazloženjem:

Komisija jednoglasno daje prijedlog direktoru Javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar da donese Odluku:

- o poništenju postupka javne nabavke za pružanje usluga: “Redovno održavanje dizel električnih agregata i UPS uređaja“ u skladu s članom 69. stav (2) tačka d) Zakona, jer nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva;
- Ponuda ponuđača Energoinvest – SUE d.d. Sarajevo se odbija kao neprihvatljiva u skladu sa članom 68. stav (1) Zakona, jer Ponuđač ne ispunjava kvalifikacione uvjete tehničke i profesionalne sposobnosti iz člana 50. Zakona;
- Ponuda ponuđača konzorcij: “EDING TELECOM” Društvo za proizvodnju i usluge d.o.o. Sarajevo (nosilac konzorcija) i “REAP” d.o.o. Istočno Sarajevo (član konzorcija) se odbija kao neprihvatljiva u skladu sa članom 68. stav (1) Zakona, jer Ponuđač ne ispunjava kvalifikacione uvjete tehničke i profesionalne sposobnosti iz člana 50. Zakona, te u skladu sa članom 68. stav (4) Zakona, jer ponuda nije potpuna i ne ispunjava zahtjeve iz tenderske dokumentacije;

z) Datum završetka postupka pregleda i ocjene ponuda:

Komisija je završila pregled i ocjenu ponuda dana 02.10.2020. godine;



aa) Ime i prezime te potpis ovlaštenih predstavnika ugovornog organa koji su izvršili pregled i ocjenu ponuda:

Članovi komisije:

Senada Lizde, predsjednik komisije *Senada Lizde*

Pero Vukoja, član komisije *Pero Vukoja*

Tomislav Vladić, član komisije *Tomislav Vladić*

Za sekretara Komisije imenovana je Žana Boban;

bb) Popis priloga uz zapisnik (zahtjevi za pojašnjenjem i/ili upotpunjavanjem dokumenata i ponuda, zahtjevi za dostavom originala ili ovjerenih kopija traženih dokumenata, zahtjevi za prihvatanjem ispravke računске greške, zahtjevi za objašnjenjem neprirodno niske cijene, dostavljeni dokumenti, pojašnjenja, objašnjenja, prihvatanje ispravke, mišljenje stručne službe ugovornog organa ili stručne osobe, i sl.):

Ovaj Zapisnik nema priloga.

Saglasan:

Adnan Terzić
Adnan Terzić, dipl.ing.
direktor

